БИОЗАЩИТА
Инновации в области промышленной и бытовой химии

ООО «Биозащита»
664014, г. Иркутск, ул. Толевая, 22/1
+7 (3952) 50-55-27, biozashita@mail.ru
www.biozashita.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины «СТРАЖ Профи» (раствор 01)

ТУ 20.59.59-004-55569520-2018 (изменения №3)

Номер партии	Дата изготовления	Дата отбора образцов	Объем партии (кг)
85	24.08.2026	24.08.2026	1500

Показатели

№	Наименование показателя	Рабочий раствор 01 НОРМА по ТУ	Рабочий раствор 01 по АНАЛИЗУ
1	Внешний вид	Жидкость от бесцветной до светло желтоватой, допускается наличие осадка	Бесцветная жидкость без осадка
2	Плотность	1,25-1,35 г/см3	**1,267**
3	Водородный показатель (pH)	13 -14	**13,13**

Состав в форме рабочего раствора хранится в плотно закрытой таре при температуре от -35°С до +35°С. Допускается замораживание. После оттаивания состав требуется тщательно перемешать. Гарантийный срок хранения при соблюдении условий хранения 24 месяца с даты изготовления.

Технолог С.В. Садловский

Российская Федерация г. Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Биозащита» ИНН 3811067403 СТРАЖ STRAZH